

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Dywanik elektroizolacyjny

Typ: EG-H052



Opis wykonania:

Chodnik elektroizolacyjny klasy 0. Wykonanie z gumy, ryflowany. Wykonanie i badania wyrobu zgodnie z normą EN61111:2009

- Rozmiar: 1000x2000 mm
- Grubość: 4 mm
- Waga: około 7 kg

Zastosowanie:

Chodnik służy do wyizolowania podłoża w miejscu pracy pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych.

Przechowywanie i konserwacja:

Chodnik należy przechowywać w sposób chroniący go przed uszkodzeniami mechanicznymi. Chodnik przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł ciepła, w atmosferze nie agresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Do czyszczenia stosować ciepłą wodę (do 40°C) z dodatkiem delikatnego detergentu. Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć. Przy silnym zabrudzeniu do czyszczenia zaleca się stosowanie preparatu ASOREL. Czyszczenie preparatem wykonywać w przestrzeni otwartej lub w pomieszczeniach wentylowanych. Do konserwacji dywanika używać talku.

Sprawdzenie i kontrola okresowa:

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok. Oględziny obejmują sprawdzenie:

- braku widocznych uszkodzeń obu powierzchni chodnika
- czytelność i kompletność oznakowania

Chodniki uszkodzone, silnie zużyte (przetarcia, rysy) lub zabrudzone nie mogą być użyte w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgocenia sprzęt należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

Uwaga!

W przypadku powstania wątpliwości dotyczących właściwości elektrycznych, chodniki powinny być skierowane do laboratorium w celu wykonania badań elektrycznych.